



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу  
(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05  
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление по Московскому району  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района  
(наименование органа государственного пожарного надзора)

196006, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 116, тел. (812) 387-87-29,  
E-mail: 07@78.mchs.gov.ru  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 36-1-313/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение  
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Прометей»  
(СПб ГБУ «СРЦН «Прометей»)  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от «25» октября 2022 г.  
№ 36-1-313 (учётный № проверки 78220061000200907595)

в период с «17» ноября 2022 г. по «30» ноября 2022 г.

начальником отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической  
работы Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России  
по г. Санкт-Петербургу Сухановым Юрием Юрьевичем майором внутренней службы;

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и  
профилактической работы Московского района управления по Московскому району Главного  
управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Черненко Натальей Александровной капитаном  
внутренней службы

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка объекта надзора, расположенного по адресу:  
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, дом 32, лит. А  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

Звонцов Андрей Владимирович – заместитель директора СПб ГБУ «СРЦН «Прометей» по общим вопросам

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Не обеспечено ежегодное испытание средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее - СПС, СОУЭ) эксплуатирующихся сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком) и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации (СПС, СОУЭ смонтированы в 2010 году).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 51, ст. 54, ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020г. № 1479 (далее - ППР РФ)	01.12.2023	
2.	Не произведено периодическое испытания системы противодымной вентиляции (периодические испытания систем противодымной вентиляции должны производиться не реже одного раза в 2 года).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 56 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 54 ППР РФ; п. 3.5 ГОСТ Р 53300-2009 «Противодымная защита зданий и сооружений. Методы приемо-сдаточных и периодических испытаний»	01.12.2023	
3.	Не предусмотрено закрытие противопожарных нормально открытых клапанов при пожаре (при сработке АПС огнезадерживающие клапана не закрылись).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.24 свода правил СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности	01.12.2023	

4.	Не обеспечен автоматический контроль работоспособности соединительных линий речевой СОУЭ.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности	01.12.2023	
5.	Не обеспечено исправное состояние СОУЭ (при переводе с основного питания на резервное СОУЭ не сработала).	п. 54 ППР РФ	01.12.2023	
6.	Светильники аварийного освещения не отличаются от светильников рабочего освещения знаками или окраской.	п. 37 ППР РФ	01.12.2023	
7.	Фактический минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение не соответствует требуемому (фактический – 1,02 л/с, требуемый - 2,5 л/с).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.6 табл.7.1 свода правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» (далее – свод правил СП 10.13130.2020)	01.12.2023	
8.	Фактическое давление у пожарного крана не соответствует требуемому. (фактический – 0,03 МПа, требуемый - 0,210 МПа).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 7.14 табл. 7.3 свода правил СП 10.13130.2020		
9.	Не обеспечена укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода исправными пожарными рукавами (пожарные краны № 6 и № 10).	п. 50 ППР РФ	01.12.2023	

12.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации в свету, при двустороннем расположении дверей, менее 1,0 (часть общего коридора у помещений № 48 и № 57 (2-й этаж) (нумерация согласно техническому паспорту на помещения № 2420/14 от 02.10.2014 года)).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.3 свода правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – свод правил СП 1.13130.2020)	01.12.2023	
13.	Внутренние двери эвакуационного выхода, ведущие из лестничной клетки непосредственно наружу, открываются не по направлению выхода из здания (помещение № 23 (нумерация согласно техническому паспорту на помещения № 2420/14 от 02.10.2014 года)).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.22 свода правил СП 1.13130.2020	01.12.2023	
14.	В полу на путях эвакуации в месте перепада высот менее 0,45 м не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6 (помещение № 23 (нумерация согласно техническому паспорту на помещения № 2420/14 от 02.10.2014 года)).	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 свода правил СП 1.13130.2020	01.12.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*Заместитель директора по адм. и*  
*вопросам*  
*Трошилов Д.В.*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

*[Подпись]*

(подпись)

Начальник отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Московского района управления по Московскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу, Суханов Ю.Ю., майор внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

